

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
КПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 14 февраля 2018 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
160012, РОССИЯ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 18-00-02-5269 от 19 ноября 2018 года**

Заявитель:	ООО ЖКХ "Анохинский"
Адрес заявителя:	Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д. Спасское, д. 7
Наименование образца (пробы):	Вода подземного водоисточника
Источник исследования:	Арт. скважина
Место отбора, адрес:	Грязовецкий р-н, д. Спасское
НД на отбор:	ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора:	23 октября 2018 г. в 12 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	генеральный директор Охапкин В. Н.
Дата и время доставки пробы:	23 октября 2018 г. в 15 ч. 15 мин.
Условия транспортировки:	Термоконтейнер
НД на соответствие которым проводилось испытание:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования:	договор
Даты проведения испытаний:	с 15 ч. 25 мин. 23 октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г.
Дополнительная информация:	температура в термоконтейнере +5 град. С
Код образца	18-00-02-5269

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	1 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность (при длине волны 530 нм)	13,8 ± 2,8 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	1,82 ± 0,55 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012
РН	7,8 ± 0,2 един. рН	от 6(вкл) до 9(вкл) един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость общая	5,2 ± 0,8 °Ж	не более 7 °Ж	ГОСТ 31954-2012
Нефтепродукты (суммарно)	0,008 ± 0,004 мг/л	не более 0,1 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Окисляемость перманганатная	0,96 ± 0,19 мг/л	не более 5 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ПАВ (анионоактивный)	менее 0,025 мг/л	не более 0,5 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Сухой остаток	265 ± 32 мг/л	не более 1000 мг/л	ГОСТ 18164-72
Фенольный индекс	менее 0,0005 мг/л	не более 0,25 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	93 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____ Н. В. Парменова

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Е. А. Алексеева

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

