

12.02.2021  
На № 244, 247

№ МР2/2-2/11/ 402  
От 03.02.2021

О технологическом  
присоединении

*Управляющему делами  
19.02.21 г.  
Директору  
до, от 2021 г.*

Начальнику Управления по  
имущественным и земельным  
отношениям Грязовецкого  
муниципального района ВО  
К.В.Козыревой

162000, Вологодская область,  
г.Грязовец, ул.Карла Маркса, д.58

Уважаемая Капитолина Васильевна!

На Ваш запрос о возможности технологического присоединения участков с кадастровыми номерами 35:28:0201021:757 площадью 56кв.м, 35:28:0201021:755 площадью 59кв.м, местоположение которых: Грязовецкий муниципальный район, с/п Комьянское, д.Хорошево, сообщая, что технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» будет производиться, только после заключения договора технологического присоединения на основании заявки от собственника или арендатора земельного участка и в строгом соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее «Правила»).

Электроснабжение участков предполагается выполнить с учетом реконструкции ВЛ-0,4кВ Мастерские Хорошево от КТП-400кВА Мастерские Барское, ВЛ-10кВ Барское, ПС Комельская 35/10 кВ, путем увеличения длины на 120м.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведен в соответствии с действующим документом органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Директор



А.А. Копосов